

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког 3
21101 НОВИ САД
БРОЈ: XXIV-405-5/26-18
ДАТУМ: 09 MAR 2026
Сектор: Јавне набавке
Одељење: Јавне набавке
Лице: ЖЈ

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19 и 92/23) в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције,
доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ
отвореног поступка јавне набавке за

**ИЗГРАДЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА КРАКА УЛИЦЕ ВЕЛЕБИТСКЕ КОД БРОЈА 25А
ПРЕМА ССРОЈО РАДЕ СМИЉАНОВА У НОВОМ САДУ**

ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке за изградњу јавног осветљења крака улице Велебитске код броја 25а према ССРОЈО Раде Смиљанова у Новом Саду - редни број јавне набавке 0068.

Образложење

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки за 2026. годину: Изградња јавног осветљења крака улице Велебитске код броја 25а према ССРОЈО Раде Смиљанова у Новом Саду - редни број јавне набавке 0068.

Предмет јавне набавке није могуће обликовати у више партија због унификације опреме која се набавља и користи, као и због саме сложености процеса извођења радова и поступања извођача по условима надлежних институција.

Јавни позив и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки под бројем 2026/S F02-0003274, дана 11.02.2026. године.

Процењена вредност јавне набавке износи **1.677.300,00** динара.

Комисија именована Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције број: XXIV-405-5/26-18 од 09.02.2026. године, извршила је јавно отварање понуда дана 27.02.2026. године и констатовала да су Наручиоцу у року за подношење понуда за наведене радове благовремено пристигле **2** (две) понуде и то:

1. „ТЕЛ-ИНГ“ ДОО НОВИ САД, Улица Кисачка број 64А, са учесником у заједничкој понуди „ГЕОДИГИТ“ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Улица Променада број 13, понуда број: **21-02/2026** од 27.02.2026. године, у износу од **1.584.100,00** динара без ПДВ-а, са роком за извођење радова од **90** календарских дана и гарантним роком за изведене радове **3** године;

2. „СТРУЈА“ ДОО НОВИ САД, Улица Чернишевског број 1, са учесником у заједничкој понуди „ГЕОТЕХНИКА НС“ ДОО НОВИ САД, Улица Железничка број 8, понуда број: **78/26** од 27.02.2026. године, у износу од **1.465.433,24** динара без ПДВ-а, са роком за извођење радова од **90** календарских дана и гарантним роком за изведене радове **3** године;

Након отварања понуда, Комисија је извршила рачунску контролу и стручну оцену понуда и сачинила Извештај о поступку јавне набавке, у којем је констатовала да није утврђен сукоб интереса између Наручиоца и привредних субјеката, нити повезаних лица представника Наручиоца. Такође, Комисија је у складу са чланом 45. став 3. тачка 5. Закона о јавним набавкама, констатовала да је део понуде, који се не може доставити електронским путем а који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница), достављен у оригиналу, благовремено, путем писарнице Наручиоца, до времена дефинисаног у Конкурсној документацији.

Детаљним прегледом Обрасца структуре понуђене цене и достављених каталога у оквиру понуде, стручни део комисије је констатовао да су понуде понуђача „ТЕЛ-ИНГ“ ДОО НОВИ САД и „СТРУЈА“ ДОО НОВИ САД неприхватљиве из следећих разлога:

- Понуђач „ТЕЛ-ИНГ“ ДОО НОВИ САД је :

- у Обрасцу структуре понуђене цене у групи радова:

„1 Испорука главне опреме/материјала“ за позицију 1.3.:

„Испорука прикључне кутије тип RRS08/3 произвођача EXTEH или одговарајуће. Опремљена са једним аутоматским осигурачем 1P, 10A, C, 10kA. Капацитет прикључка до три кабла 4x16mm² или два кабла 4x35mm² Cu/Al. Са прикључним клеммама 4-полним за долазне фазне проводнике, N и PE, као и са одлазним клеммама за 4x1,5mm² до 4mm². Материјал кућишта и поклопца ASA+PC/V-0, RAL 7035. Задовољава стандарде EN 60493-1, DIN VDE 0660-505, DIN 43628, DIN 43871 или одговарајуће”

понудио опрему другог типа и произвођача која не одговара траженим техничким карактеристикама наведеним у опису позиције што је утврђено прегледом каталога (извештаја о испитивању) који је понуђач доставио у оквиру своје понуде. Наиме, тражена је прикључна кутија са поклопцем (IP 54), а понуђена је прикључна кутија без поклопца са најмањим степеном заштите IP 4X, као најнижи степен заштите од директног додира (заштита од чврстих тијела већих од 1,0 mm). Прикључна плоча или кутија, према траженим карактеристикама треба да има заштитни поклопац и задовољи степен заштите од најмање IP54, која треба да омогући потпуну заштиту од штетног продора и акумулације прашине и заштиту од прскања воде из било којег смјера.

- у Обрасцу структуре понуђене цене у групи радова:

„1 Испорука главне опреме/материјала“ за позицију 1.4.:

„Гумени оребрени подметач димензија 260x260 за нивелисање стуба направљен од EPDM гуме. Тврдоћа гуме 70±5 Sh°, отпорна на утицај база и киселина, атмосферске утицаје и озонско старење и на температуре -25 до +120 °C”

понудио опрему другог типа и произвођача која не одговара траженим техничким карактеристикама наведеним у опису позиције што је утврђено прегледом каталога (извештаја о испитивању) који је понуђач доставио у оквиру своје понуде. Из извештаја о испитивању је утврђено да је испитивање гуме вршено за температуре од -30°C до $+80^{\circ}\text{C}$ док је у опису позиције тражена отпорност гуме од -25 до $+120^{\circ}\text{C}$ и из тог разлога понуђена гума није одговарајућих техничких карактеристика.

- Понуђач „СТРУЈА“ ДОО НОВИ САД је:

- у Обрасцу структуре понуђене цене у групи радова:

„1 Испорука главне опреме/материјала“ за позицију 1.1.:

“Испорука светилке за урбано осветљење асиметричне средњеснопне оптике (DM11) облика печурке максималне укупне снаге 31,5W, укупног иницијалног светлосног флуksа комплетне светилке 3600lm, LOR-а 72% и светлосне ефикасности минимум 114lm/W. Максимална толеранција светлосног флуksа је $\pm 7\%$. Неутрална бела (NW) боја светлости температуре 4000K, индекс репродукције боје Ra већи од 70. Трајност LED извора минимум 100.000 сати, с тим да флуks не опадне на мање од 92% од иницијалног. Максимално 10% драјвера ће бити неисправно после 100.000 сати. Кућиште светилке израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком, сивом бојом. Протектор и оптика је од PMMA. Интегрисан програмабилни LED драјвер. Комплетна светилка у степену механичке заштите IP66. Отпорност на удар IK10. Степен заштите од струјног удара је у класи II. Преднапонска заштита је 10kV. Радна температура од -40 степени до $+50$ степени Celzijusa. Монтажа се врши на врх стуба (fi 62mm), осно симетрично у односу на стуб, без додатног прибора. Светилка опремљена бајонет конектором и уводницом M20. Завртњи за фиксирање морају бити отпорни на корозију. Светилка има сервисни таг, који омогућава уз употребу апликације на мобилном уређају, детаљан опис светилке, упутство за монтажу и одржавање, регистрацију светилке, списак сервисних делова, програмирање драјвера на земљи,... Светилка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ENEC ознаку. Светилка треба да буде усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак. Светилка тип Philips TownTune Central Post-Top BDP263 LED50-4S/740 PSU II DM11 PCC DGR, произвођача Signify или одговарајуће.”

понудио опрему другог типа и произвођача за коју није доставио фотоментријски прорачун чиме није испуњен захтев из уводног дела Обрасца структуре понуђене цене који гласи: „Све светилке у понуди треба да буду од истог, реномираног произвођача. Све светилке у понуди треба да имају атесте признате по важећим стандардима. Све понуђене светилке треба да имају исте или приближне карактеристике као наведени типови светилки. Уколико се тип светилке мења понудом, неопходно је доставити комплетну техничку документацију на основу које се може утврдити да понуђена светилка одговара пројектованој. Уколико се тип који се нуди разликује од оног предвиђеног овим тендером, понуђач је дужан приликом предаје свог техничког решења Инвеститору доставити урађене прорачуне у софтверском пакету Dialux или Relux.“

- у Обрасцу структуре понуђене цене у групи радова:

„1 Испорука главне опреме/материјала“ за позицију 1.2.:

Испорука челичног округлог конусног стуба висине 5м (ознака у графичкој документацији St-1, St-2, St-3), израђеног од челика у складу са стандардном SRP EN40 (1-9) или одговарајуће за брзине ветра од 35m/s, према стандарду S 235 JR или одговарајуће са невидљивим „плазма“ подужним варом димензија: База стуба Ø121mm, без ребара за ојачање. Дебљина зида стуба 3,0mm. Завршетак стуба Ø60mm са стубом чини једну целину без вара. Анкер плоча, квадратног равног облика са 4 елипсаста отвора за анкере, димензија 280x280mm, а са осним размаком отвора за анкере 200x200mm према прорачуну стуба. Са дебљином анкер плоче 12mm.

Ливени или лимени поклопац за отвор прикључне плоче и вијком за фиксирање. Димензије поклопца стуба 400x85mm. Доња тачка поклопца стуба је на 500mm од анкер плоче. Предвиђена монтажа светиљке директно на стуб. Опрема стуба: Покретни подужно померљиви носач за прикључну плочу, без прикључне плоче. Један вијак или контакт за уземљење са унутрашње стране стуба. Анкер корпа према прорачуну стуба и анкер плоче, минимум M18 200x200mm. Капице за заштиту анкера, ком 4. АК заштита стуба поступком топлог цинковања у складу са SRP EN ISO 1461 или одговарајуће, стубови су обојени електростатичким поступком у RAL ознаци према захтеву наручиоца. тип Auriga P 60 5 (3) C FP 200x200 Zn RAL, производње Valmont, или одговарајуће"

понудио опрему другог типа и произвођача за коју није доставио каталошки приказ чиме није испуњен захтев из уводног дела Обрасца структуре понуђене цене који гласи: "Ако се нуди "одговарајућа опрема", понуђач је у обавези да упише свој нуђени тип опреме и произвођача за све позиције предмера у којима се то тражи. У том случају, обавезно приложити и фотокопију каталошког приказа једног или више елмената који супституишу опрему наведеног типа са свим функционално техничким карактеристикама. Ако се ништа не уписује, подразумева се нуђење већ наведене опреме."

- у Обрасцу структуре понуђене цене у групи радова:

„1 Испорука главне опреме/материјала“ за позицију 1.3.:

Испорука прикључне кутије тип RRS08/3 произвођача EXTEH или одговарајуће. Опремљена са једним аутоматским осигурачем 1P, 10A, C, 10kA. Капацитет прикључка до три кабла 4x16mm² или два кабла 4x35mm² Cu/Al. Са прикључним клеммама 4-полним за долазне фазне проводнике, N и PE, као и са одлазним клеммама за 4x1,5mm² до 4mm². Материјал кућишта и поклопца ASA+PC/V-0, RAL 7035. Задовољава стандарде EN 60493-1, DIN VDE 0660-505, DIN 43628, DIN 43871 или одговарајуће"

понудио опрему другог типа и произвођача која не одговара траженим техничким карактеристикама наведеним у опису позиције што је утврђено прегледом каталога (извештаја о испитивању) који је понуђач доставио у оквиру своје понуде. Наиме, тражена је прикључна кутија са поклопцем (IP 54), а понуђена је прикључна кутија без поклопца са најмањим степеном заштите IP 4X, као најнижи степен заштите од директног додира (заштита од чврстих тијела већих од 1,0 mm). Прикључна плоча или кутија, према траженим карактеристикама треба да има заштитни поклопац И задовољи степен заштите од најмање IP54, која треба да омогући потпуну заштиту од штетног продора и акумулације прашине и заштиту од прскања воде из било којег смјера.

- у Обрасцу структуре понуђене цене у групи радова:

„1 Испорука главне опреме/материјала“ за позицију 1.4.:

„Гумени оребрени подметач димензија 260x260 за нивелисање стуба направљен од EPDM гуме. Тврдоћа гуме 70±5 Sh°, отпорна на утицај база и киселина, атмосферске утицаје и озонско старење и на температуре -25 до +120 °C“

понудио опрему другог типа и произвођача која не одговара траженим техничким карактеристикама наведеним у опису позиције што је утврђено прегледом каталога (извештаја о испитивању) који је понуђач доставио у оквиру своје понуде. Из извештаја о испитивању је утврђено да је испитивање гуме вршено за температуре од -30 °C до + 80 °C док је у опису позиције тражена отпорност гуме од -25 до +120 °C и из тог разлога понуђена гума није одговарајућих техничких карактеристика.

На основу горе наведеног, а у складу са чланом 144. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, понуђачи ТЕЛ-ИНГ" ДОО НОВИ САД и „СТРУЈА“ ДОО НОВИ САД нису испунили услове за доделу уговора јер нису испуњени захтеви и услови у вези са предметом набавке и техничким спецификацијама, те су понуде наведених понуђача проглашене **неприхватљивим**.

Како се нису стекли услови за доделу уговора из разлога што Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду, применом члана 147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама, започети поступак је обустављен .

Наручилац ће на Порталу јавних набавки, применом члана 147. став 4. Закона о јавним набавкама, објавити Одлуку о обустави поступка јавне набавке, у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од 30 дана од дана коначности Одлуке, у складу са чланом 109. став 4. Закона о јавним набавкама.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:


Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19 и 92/23).

Чланови Комисије:

1. Јасмина Грбовић - председник 
2. Ивана Кукић - члан 
3. Владимир Станисављевић – члан 



В.Д. НАЧЕЛНИКА


Гордана Вуковић 

Доставити:

- Архиви
- Сектору за јавне набавке

IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 04.03.2026 12:06:59

Podaci o postupku

Naziv postupka	Izgradnja javnog osvetljenja kraka ulice Velebitske kod broj 25a prema SSROJO Rade Smiljanova u Novom Sadu
Ref. broj	0068
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	XXIV-405-5/26-18, 09.02.2026
Procenjena vrednost	1.677.300,00
Tehnika	
CPV	45316100-Instalacija spoljne rasvete
Kratak opis nabavke	
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	Predmet javne nabavke nije moguće oblikovati u više partija zbog, unifikacije opreme koja se nabavlja i koristi, kao i zbog same složenosti procesa izvođenja radova i postupanja izvođača po uslovima nadležnih institucija.
Broj oglasa	2026/S F02-0003274
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	11.02.2026
Rok za podnošenje	27.02.2026 11:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime

Vladimir Stanisavljević, član

Miroslav Ankić, zamenik člana

Jasmina Grbović

Milja Ćirak

Ivana Kukić

Biljana Nešković

Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije	Izgradnja javnog osvetljenja kraka ulice Velebitske kod broj 25a prema SSROJO Rade Smiljanova u Novom Sadu
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
Zahtevi nabavke	
<i>Naziv zahteva</i>	
ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA	
GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE	

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 27.02.2026 11:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 27.02.2026 11:02:09

Broj pristiglih ponuda / prijava 2				
Ponuđač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
GEODIGIT DOO SREMSKA MITROVICA, PROMENADA, 13, 22000, Sremska Mitrovica, Srbija; TEL-ING DOO NOVI SAD, KISAČKA, 64 A, 21000, NOVI SAD, Srbija	Grupa ponuđača	21-02/2026	NE	27.2.2026. 07:29:23
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA			
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA			
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>		<i>Opis primljenog dela</i>	
	27.2.2026. 08:05:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45.stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.	
GEOTEHNIKA NS DOO NOVI SAD, Železnička 8, 21000, Novi Sad, Srbija; STRUJA DOO NOVI SAD, ČERNIŠEVSKOG, 1, 21000, Novi Sad, Srbija	Grupa ponuđača	78/26	NE	27.2.2026. 08:37:57
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA			
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA			
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>		<i>Opis primljenog dela</i>	
	27.2.2026. 10:20:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45.stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.	

Analitički prikaz podnetih ponuda

Ponudjač	Podaci o ceni		Ostali zahtevi				
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE [GODINA]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA [KALENDARSKI DAN]
GEODIGIT DOO SREMSKA MITROVICA; TEL-ING DOO NOVI SAD	1584100.00	1900920.00	RSD	3.00	Rok i način plaćanja definisani su u modelu ugovora.	60	90.00
GEOTEHNIKA NS DOO NOVI SAD;STRUJA DOO NOVI SAD	1465433.24	1758519.88	RSD	3.00	Izvedene radove Naručilac će plaćati Izvođaču radova na osnovu elektronske fakture. Elektronske fakture i specifikaciju izvedenih radova, Izvođač radova ispostavlja mesečno i dostavlja Naručiocu specifikaciju izvedenih radova u 5 (pet) primeraka najkasnije do 5-og u mesecu za protekli mesec. Specifikaciju izvedenih radova, Nadzorni organ dužan je da overi u	60	90.00

					roku od 8 dana od dana prijema iste, a Naručilac da isplati elektronsku fakturu u roku od 45 dana od dana prijema elektronske fakture.		
--	--	--	--	--	---	--	--

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

Ponudjač	Podaci o ceni		Ostali zahtevi				
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE [GODINA]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA [KALENDARSKI DAN]
GEODIGIT DOO SREMSKA MITROVICA;TEL-ING DOO NOVI SAD	1584100.00	1900920.00	RSD	3.00	Rok i način plaćanja definisani su u modelu ugovora.	60	90.00
GEOTEHNIKA NS DOO NOVI SAD;STRUJA DOO NOVI SAD	1465433.24	1758519.88	RSD	3.00	Izvedene radove Naručilac će plaćati Izvođaču radova na osnovu elektronske fakture. Elektronske fakture i specifikaciju izvedenih radova, Izvođač radova ispostavlja mesečno i dostavlja Naručiocu specifikaciju	60	90.00

					izvedenih radova u 5 (pet) primeraka najkasnije do 5-og u mesecu za protekli mesec. Specifikaciju izvedenih radova, Nadzorni organ dužan je da overi u roku od 8 dana od dana prijema iste, a Naručilac da isplati elektronsku fakturu u roku od 45 dana od dana prijema elektronske fakture.	
--	--	--	--	--	---	--

Stručna ocena

Ponuđač	Prihvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV)	Valuta
GEODIGIT DOO SREMSKA MITROVICA;TEL-ING DOO NOVI SAD	NE	DA	1.584.100,00	1.900.920,00	RSD
<i>Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:</i> Detaljnim pregledom Obrasca strukture ponuđene cene i dostavljenih kataloga u okviru ponude, stručni deo komisije je konstatovao da je ponuda neprihvatljiva iz sledećih razloga: - Ponuđač je u Obrascu strukture ponuđene cene u grupi radova: „1 Isporučka glavne opreme/materijala“ za poziciju 1.3.: Isporučka priključne kutije tip RRS08/3 proizvođača EXTEH ili odgovarajuće. Opremljena sa jednim automatskim osiguračem 1P, 10A, C, 10kA. Kapacitet priključka do tri kabla 4x16mm² ili dva kabla 4x35mm² Cu/Al. Sa priključnim klemama 4-polnim za dolazne fazne provodnike, N i PE, kao i sa odlaznim klemama za 4x1,5mm² do 4mm². Materijal kućišta i poklopca ASA+PC/V-0, RAL 7035. Zadovoljava standarde EN 60493-1, DIN VDE 0660-505, DIN 43628, DIN 43871 ili odgovarajuće” ponudio opremu drugog tipa i proizvođača koja ne odgovara traženim tehničkim karakteristikama navedenim u opisu pozicije što je utvrđeno pregledom kataloga (izveštaja o ispitivanju) koji je ponuđač dostavio u okviru svoje ponude.					

Naime, tražena je priključna kutija sa poklopcem (IP 54), a ponuđena je priključna kutija bez poklopca sa najmanjim stepenom zaštite IP 4X, kao najniži stepen zaštite od direktnog dodira (zaštita od čvrstih tijela većih od 1,0 mm). Priključna ploča ili kutija, prema traženim karakteristikama treba da ima zaštitni poklopac i zadovolji stepen zaštite od najmanje IP54, koja treba da omogući potpunu zaštitu od štetnog prodora i akumulacije prašine i zaštitu od prskanja vode iz bilo kojeg smjera.

- Ponuđač je u Obrascu strukture ponuđene cene u grupi radova:

„1 Isporuka glavne opreme/materijala“ za poziciju 1.4.:

„Gumeni orebreni podmetač dimenzija 260x260 za nivelisanje stuba napravljen od EPDM gume. Tvrdća gume 70±5 Sh°, otporna na uticaj baza i kiselina, atmosferske uticaje i ozonsko starenje i na temperature -25 do +120 °C“ ponudio opremu drugog tipa i proizvođača koja ne odgovara traženim tehničkim karakteristikama navedenim u opisu pozicije što je utvrđeno pregledom kataloga (izveštaja o ispitivanju) koji je ponuđač dostavio u okviru svoje ponude. Iz izveštaja o ispitivanju je utvrđeno da je ispitivanje gume vršeno za temperature od -30 °C do + 80 °C dok je u opisu pozicije tražena otpornost gume od -25 do +120 °C i iz tog razloga ponuđena guma nije odgovarajućih tehničkih karakteristika.

Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:

nisu ispunjeni zahtevi i uslovi u vezi sa predmetom nabavke i tehničkim specifikacijama

**GEOTEHNIKA NS DOO NOVI SAD;STRUJA
DOO NOVI SAD**

NE

DA

1.465.433,24

1.758.519,88 RSD

Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:

Detaljnim pregledom Obrasca strukture ponuđene cene i dostavljenih kataloga u okviru ponude, stručni deo komisije je konstatovao da je ponuda neprihvatljiva iz sledećih razloga:

- Ponuđač je u Obrascu strukture ponuđene cene u grupi radova:

„1 Isporuka glavne opreme/materijala“ za poziciju 1.1.:

„Isporuka svetiljke za urbano osvetljenje je asimetrične srednjesnopne optike (DM11) oblika pečurke maksimalne ukupne snage 31,5W, ukupnog inicijalnog svetlosnog fluksa kompletne svetiljke 3600lm, LOR-a 72% i svetlosne efikasnosti minimum 114lm/W. Maksimalna tolerancija svetlosnog fluksa je ±7%. Neutralna bela (NW) boja svetlosti temperature 4000K, indeks reprodukcije boje Ra veći od 70. Trajnost LED izvora minimum 100.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 92% od inicijalnog. Maksimalno 10% drajvera će biti neispravno posle 100.000 sati. Kućište svetiljke izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeno elektrostatičkim postupkom, sivom bojom. Protektor i optika je od PMMA. Integrisan programabilni LED drajver. Kompletna svetiljka u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar IK10. Step en zaštite od strujnog udara je u klasi II. Prednaponska zaštita je 10kV. Radna temperatura od -40 stepeni do +50 stepeni Celzijusa. Montaža se vrši na vrh stuba (fi 62mm), osno simetrično u odnosu na stub, bez dodatnog pribora. Svetiljka opremljena bajonet konektorom i uvođnicom M20. Zavrtnji za fiksiranje moraju biti otporni na koroziju. Svetiljka ima servisni tag, koji omogućava uz upotrebu aplikacije na mobilnom uređaju, detaljan opis svetiljke, uputstvo za montažu i održavanje, registraciju svetiljke, spisak servisnih delova, programiranje drajvera na zemlji,... Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka tip Philips TownTune Central Post-Top BDP263 LED50-4S/740 PSU II DM11 PCC DGR, proizvođača Signify ili odgovarajuće.“

ponudio opremu drugog tipa i proizvođača za koju nije dostavio fotometrijski proračun čime nije ispunjen zahtev iz uvođnog dela Obrasca strukture ponuđene cene koji glasi:

„Sve svetiljke u ponudi treba da budu od istog, renomiranog proizvođača. Sve svetiljke u ponudi treba da imaju ateste priznate po važećim standardima. Sve ponuđene svetiljke treba da imaju iste ili približne karakteristike kao navedeni tipovi svetiljki. Ukoliko se tip svetiljke menja ponudom, neophodno je dostaviti kompletnu tehničku dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da ponuđena svetiljka odgovara projektovanoj. Ukoliko se tip koji se nudi razlikuje od onog

predviđenog ovim tenderom, ponuđač je dužan prilikom predaje svog tehničkog rešenja Investitoru dostaviti urađene proračune u softverskom paketu Dialux ili Relux.“

- Ponuđač je u Obrascu strukture ponuđene cene u grupi radova:

„1 Isporučka glavne opreme/materijala“ za poziciju 1.2.:

Isporučka čeličnog okruglog konusnog stuba visine 5m (oznaka u grafičkoj dokumentaciji St-1, St-2, St-3), izrađenog od čelika u skladu sa standardnom SRP EN40 (1-9) ili odgovarajuće za brzine vetra od 35m/s, prema standardu S 235 JR ili odgovarajuće sa nevidljivim „plazma“ podužnim varom dimenzija: Baza stuba Ø121mm, bez rebra za ojačanje. Debljina zida stuba 3,0mm. Završetak stuba Ø60mm sa stubom čini jednu celinu bez vara. Anker ploča, kvadratnog ravnog oblika sa 4 elipsasta otvora za ankere, dimenzija 280x280mm, a sa osnim razmakom otvora za ankere 200x200mm prema proračunu stuba. Sa debljinom anker ploče 12mm. Liveni ili limeni poklopac za otvor priključne ploče i vijkom za fiksiranje. Dimenzije poklopca stuba 400x85mm. Donja tačka poklopca stuba je na 500mm od anker ploče. Predviđena montaža svetiljke direktno na stub. Oprema stuba: Pokretni podužno pomerljivi nosač za priključnu ploču, bez priključne ploče. Jedan vijak ili kontakt za uzemljenje sa unutrašnje strane stuba. Anker korpa prema proračunu stuba i anker ploče, minimum M18 200x200mm. Kapice za zaštitu ankera, kom 4. AK zaštita stuba postupkom toplog cinkovanja u skladu sa SRP EN ISO 1461 ili odgovarajuće, stubovi su obojeni elektrostatičkim postupkom u RAL oznaci prema zahtevu naručioca. tip Auriga P 60 5 (3) C FP 200x200 Zn RAL, proizvodnje Valmont, ili odgovarajuće”

ponudio opremu drugog tipa i proizvođača za koju nije dostavio kataloški prikaz čime nije ispunjen zahtev iz uvodnog dela Obrasca strukture ponuđene cene koji glasi:

“Ako se nudi "odgovarajuća oprema", ponuđač je u obavezi da upiše svoj nuđeni tip opreme i proizvođača za sve pozicije predmeta u kojima se to traži. U tom slučaju, obavezno priložiti i fotokopiju kataloškog prikaza jednog ili više elmenata koji supstituišu opremu navedenog tipa sa svim funkcionalno tehničkim karakteristikama. Ako se ništa ne upisuje, podrazumeva se nuđenje već navedene opreme.”

- Ponuđač je u Obrascu strukture ponuđene cene u grupi radova:

„1 Isporučka glavne opreme/materijala“ za poziciju 1.3.:

Isporučka priključne kutije tip RRS08/3 proizvođača EXTEH ili odgovarajuće. Opremljena sa jednim automatskim osiguračem 1P, 10A, C, 10kA. Kapacitet priključka do tri kabla 4x16mm² ili dva kabla 4x35mm² Cu/Al. Sa priključnim klemama 4-polnim za dolazne fazne provodnike, N i PE, kao i sa odlaznim klemama za 4x1,5mm² do 4mm². Materijal kućišta i poklopca ASA+PC/V-0, RAL 7035. Zadovoljava standarde EN 60493-1, DIN VDE 0660-505, DIN 43628, DIN 43871 ili odgovarajuće”

ponudio opremu drugog tipa i proizvođača koja ne odgovara traženim tehničkim karakteristikama navedenim u opisu pozicije što je utvrđeno pregledom kataloga (izveštaja o ispitivanju) koji je ponuđač dostavio u okviru svoje ponude. Naime, tražena je priključna kutija sa poklopcem (IP 54), a ponuđena je priključna kutija bez poklopca sa najmanjim stepenom zaštite IP 4X, kao najniži stepen zaštite od direktnog dodira (zaštita od čvrstih tijela većih od 1,0 mm). Priključna ploča ili kutija, prema traženim karakteristikama treba da ima zaštitni poklopac I zadovolji stepen zaštite od najmanje IP54, koja treba da omogući potpunu zaštitu od štetnog prodora i akumulacije prašine i zaštitu od prskanja vode iz bilo kojeg smjera.

- Ponuđač je u Obrascu strukture ponuđene cene u grupi radova:

„1 Isporučka glavne opreme/materijala“ za poziciju 1.4.:

„Gumeni orebreni podmetač dimenzija 260x260 za nivelisanje stuba napravljen od EPDM gume. Tvrdća gume 70±5 Sh°, otporna na uticaj baza i kiselina, atmosferske uticaje i ozonsko starenje i na temperature -25 do +120 °C“

ponudio opremu drugog tipa i proizvođača koja ne odgovara traženim tehničkim karakteristikama navedenim u opisu pozicije što je utvrđeno pregledom kataloga (izveštaja o ispitivanju) koji je ponuđač dostavio u okviru svoje ponude. Iz izveštaja o ispitivanju je utvrđeno da je ispitivanje gume vršeno za temperature od -30 °C do + 80 °C dok je u opisu pozicije tražena otpornost gume od -25 do +120 °C i iz tog razloga ponuđena guma nije odgovarajućih tehničkih karakteristika.

Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:

nisu ispunjeni zahtevi i uslovi u vezi sa predmetom nabavke i tehničkim specifikacijama

Obustavlja se	DA
Pravni osnov za obustavu	Član 147. stav 1. tač. 8) - naručilac nakon pregleda i stručne ocene ponuda utvrdi da su sve ponude neprihvatljive
Obrazloženje obustave	S obzirom da do roka za podnošenje ponuda Naručiocu nije stigla nijedna prihvatljiva ponuda Komisija predlaže Naručiocu da donese odluku o obustavi postupka za predmetnu javnu nabavku.
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	Za predmetnu javnu nabavku nije utvrđeno postojanje sukoba interesa.
Dodatni podaci / Napomena	